



191321340380

No. (2020) GKJC-BG0050

检 验 报 告

Test Report

委 托 单 位： 安通消防科技有限公司

产 品 名 称： 洒水喷头

型 号 规 格： K-ZSTZ15-68°C (Φ 3mm 玻璃球)



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co. Ltd

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

报告编号：（2020）GKJC-BG0050

报告日期：2020.05.25

第 1 页 共 3 页

产品名称		洒水喷头	
型号规格		K-ZSTZ15-68℃（Φ3mm 玻璃球）	
委托单位		安通消防科技有限公司	
生产单位		安通消防科技有限公司	
商 标		安通	生产日期 2020.05
检验类别		委托检验	样品状态 合格
样品概况	数量	25 只	接收日期 2020.05
	说明		
检 验 依 据		GB 5135.1-2003《自动喷水灭火系统 第1部分：洒水喷头》	
检 验 项 目		整体要求；外观；水压密封和耐水压强度性能；静态动作温度；	
检 验 结 论		所检项目符合 GB 5135.1-2003 标准要求，判定合格	
备 注			
检验日期		2020年05月23日	

批准：蔡金城

审核：叶重军

编制：宋序宇

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！

