



191321340380

No. (2020) GKJC-BG0048

检 验 报 告

Test Report

委 托 单 位：复兴消防科技有限公司

产 品 名 称：内扣式接口

型 号 规 格：KY50



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co. Ltd

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检验报告

报告编号：(2020) GKJC-BG0048

报告日期：2020.06.13

第 1 页 共 4 页

产品名称	内扣式接口			
型号规格	KY50			
委托单位	复兴消防科技有限公司			
生产单位	复兴消防科技有限公司			
商 标	复兴	生产日期	2020.05	
检验类别	型式检验	样品状态	合格	
样品概况	数量	3 副	接收日期	2020.05
	说明			
检 验 依 据	GB 12514.1-2005《消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件》； GB 12514.2-2006《消防接口 第2部分：内扣式消防接口型式和基本参数》。			
检 验 项 目	基本尺寸；外观质量；操作力和操作力矩；密封性能；水压性能；耐腐蚀性能； 材料；标志。			
检 验 结 论	所检项目符合 GB 12514.1-2005 和 GB 12514.2-2006 标准要求，判定合格。			
备 注				
检验日期	2020年05月21日			

批准：蔡金城

审核：叶奕程

编制：宋宇宇

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！