



191321340380

No. (2020) GKJC-BG0045

检 验 报 告

Test Report

委 托 单 位：复兴消防科技有限公司

产 品 名 称：室内消火栓

型 号 规 格：SN50



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co. Ltd

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检验报告

报告编号：(2020) GKJC-BG0045

报告日期：2020.06.13

第 1 页 共 4 页

产品名称	室内消火栓			
型号规格	SN50			
委托单位	复兴消防科技有限公司			
生产单位	复兴消防科技有限公司			
商 标	复兴	生产日期	2020.05	
检验类别	型式检验	样品状态	合格	
样品概况	数量	3 只	接收日期	2020.05
	说明			
检 验 依 据	GB3445-2018《室内消火栓》。			
检 验 项 目	外观质量；材料；基本尺寸与公差；消防接口；手轮；螺纹；阀杆升降性能；开启高度；水压强度；密封性能；压力损失；耐腐蚀性能。			
检 验 结 论	所检项目符合 GB3445-2018 标准要求，判定合格。			
备 注				
检验日期	2020 年 05 月 21 日			

批准：蔡金城

审核：邢亚辉

编制：宋厚安

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！