



191321340380

No. (2020) GKJC-BG0082

检 验 报 告

Test Report

委托单位：福建海鲸消防有限公司

产品名称：水流指示器

型号规格：ZSJZ50-M-1.6、ZSJZ65-M-1.6、
ZSJZ80-M-1.6、ZSJZ100-M-1.6、
ZSJZ125-M-1.6、ZSJZ150-M-1.6、
ZSJZ200-M-1.6



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co. Ltd

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

报告编号：（2020）GKJC-BG0082

报告日期：2020.07.30

第 1 页 共 12 页

产品名称		水流指示器		
型号规格		ZSJZ50-M-1.6、ZSJZ65-M-1.6、ZSJZ80-M-1.6、ZSJZ100-M-1.6、ZSJZ125-M-1.6、ZSJZ150-M-1.6、ZSJZ200-M-1.6		
委托单位		福建海鲸消防有限公司		
生产单位		福建海鲸消防有限公司		
商 标		三 鲸	生产日期	2020.06
检验类别		型式试验	样品状态	合格
样品概况	数量	主型 4 只，分型各 2 只	接收日期	2020.07
	说明			
检 验 依 据		GB 5135.7-2018《自动喷水灭火系统 第 7 部分：水流指示器》。		
检 验 项 目		外观标志；规格；额定工作压力；叶片；信号输出部件；灵敏度；工作循环；抗外力冲击性能；耐水冲击性能；过载性能；耐水压性能；机械强度；耐电压能力及绝缘电阻；耐腐蚀性能。		
检 验 结 论		所检项目符合 GB 5135.7-2018 标准要求，判定合格。		
备 注		ZSJZ200-M-1.6 为主型。		
检验日期		2020 年 07 月 11 日		

批准：蔡金城

审核：李彦强

编制：宋序安

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！