



191321340380

No. (2020) GKJC-BG0064

检 验 报 告

Test Report

委 托 单 位： 福建海鲸消防有限公司

产 品 名 称： 雨淋报警阀

型 号 规 格： ZSFM50-1.6、 ZSFM65-1.6、
ZSFM80-1.6、 ZSFM100-1.6、
ZSFM125-1.6、 ZSFM150-1.6、
ZSFM200-1.6、 ZSFM250-1.6、
ZSFM300-1.6



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co. Ltd

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

报告编号：（2020）GKJC-BG0064

报告日期：2020.08.13

第 1 页 共 14 页

产品名称		雨淋报警阀	
型号规格		ZSFM50-1.6、ZSFM65-1.6、ZSFM80-1.6、ZSFM100-1.6、ZSFM125-1.6、ZSFM150-1.6、ZSFM200-1.6、ZSFM250-1.6、ZSFM300-1.6	
委托单位		福建海鲸消防有限公司	
生产单位		福建海鲸消防有限公司	
商 标		三 鲸	生产日期 2020.06
检验类别		型式试验	样品状态 合格
样品概况	数量	主型 2 台，分型 1 台	接收日期 2020.06
	说明		
检 验 依 据		GB 5135.5-2018《自动喷水灭火系统 第 5 部分：雨淋报警阀》。	
检 验 项 目		外观、标志；规格；额定工作压力；材料耐腐蚀性能；阀体和阀盖；零部件；连接方式；电磁阀；阀体强度；渗漏和变形；水力摩阻；功能；防复位。	
检 验 结 论		所检项目符合 GB 5135.5-2018 标准要求，判定合格。	
备 注		主型为 ZSFM300-1.6。	
检验日期		2020 年 06 月 11 日	

批准：蔡金城

审核：邓志鑫

编制：宋序安

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！