



191321340380

No.(2020)GKJC-BG0055

检 验 报 告

Test Report

委托单位： 恒南消防科技有限公司

产品名称： 悬挂式七氟丙烷气体灭火装置

型号规格： XQQC10/1.6、XQQC20/1.6、
XQQC30/1.6



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai(Fujian) Fire Valve Testing Co. Ltd

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

报告编号：（2020）GKJC-BG0055

报告日期：2020.11.20

第 1 页 共 11 页

产品名称		悬挂式七氟丙烷气体灭火装置		
型号规格		XQQC10/1.6、XQQC20/1.6、XQQC30/1.6		
委托单位		恒南消防科技有限公司		
生产单位		恒南消防科技有限公司		
商 标		恒南	生产日期	2020.05
检验类别		型式检验	样品状态	合格
样品概况	数量	主型 9 具，分型各 7 具	接收日期	2020.05
	说明			
检 验 依 据		XF 13-2006 《悬挂式气体灭火装置》。		
检 验 项 目		外观；灭火装置主要参数；灭火装置容器要求；喷射性能要求；强度要求；密封要求；抗振要求；温度循环泄漏要求；耐腐蚀性能；安全泄放装置动作压力要求；灭火要求；容器阀；喷嘴；电磁型驱动器；压力显示器；悬挂支架（座）承载能力；信号反馈装置。		
检 验 结 论		所检项目符合 XF 13-2006 标准要求，判定合格。		
备 注		主型为 XQQC10/1.6。		
检验日期		2020 年 06 月 03 日		

批准：蔡金城

审核：林李程

编制：宋序安

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！