



191321340380

No. (2020) GKJC-BG0076

检 验 报 告

Test Report

委 托 单 位： 福建海鲸消防有限公司

产 品 名 称： 干式报警阀

型 号 规 格： ZSFC100-1.6、 ZSFC150-1.6、
ZSFC200-1.6



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co. Ltd

国凯（福建）消防阀门检测有限公司


检 验 报 告

报告编号：（2020）GKJC-BG0076

报告日期：2020.11.13

第 1 页 共 7 页

产品名称		干式报警阀	
型号规格		ZSFC100-1.6、ZSFC150-1.6、ZSFC200-1.6	
委托单位		福建海鲸消防有限公司	
生产单位		福建海鲸消防有限公司	
商 标		三 鲸	生产日期 2020.06
检验类别		型式试验	样品状态 合格
样品概况	数量	主型 2 台，分型 1 台	接收日期 2020.07
	说明		
检 验 依 据		GB 5135.4-2003《自动喷水灭火系统 第 4 部分：干式报警阀》。	
检 验 项 目		外观质量；规格；额定工作压力；材料；结构；零部件；阀体强度；渗漏和变形；功能。	
检 验 结 论		所检项目符合 GB 5135.4-2003 标准要求，判定合格。	
备 注		主型为 ZSFC200-1.6。	
检验日期		2020 年 08 月 12 日	

批准： 

审核： 

编制： 

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！

