



191321340380

No. (2020) GKJC-BG0118

检 验 报 告

Test Report

委 托 单 位： 福建海鲸消防有限公司

产 品 名 称： 灭火器箱

型 号 规 格： XMDDG12



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co. Ltd

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检验报告

报告编号：（2020）GKJC-BG0118

报告日期：2020.10.09

第 1 页 共 4 页

产品名称	灭火器箱			
型号规格	XMDDG12			
委托单位	福建海鲸消防有限公司			
生产单位	福建海鲸消防有限公司			
商 标	三 鲸	生产日期	2020.08	
检验类别	型式试验	样品状态	合格	
样品概况	数量	2 只	接收日期	2020.08
	说明			
检 验 依 据	GA 139-2009 《灭火器箱》。			
检 验 项 目	材料；外形尺寸和极限偏差；外观质量；箱门（箱盖）性能；箱体结构；刚度性能；标志。			
检 验 结 论	所检项目符合 GA 139-2009 标准要求，判定合格。			
备 注				
检验日期	2020 年 09 月 03 日			

批准：蔡金城

审核：林李辉

编制：宋序安

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！