



191321340380

No. (2020) GKJC-BG0158

检 验 报 告

Test Report

委 托 单 位： 泉州腾华五金有限公司

产 品 名 称： 弹簧直接载荷式安全阀

型 号 规 格： A21X-40Q (DN20)



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co. Ltd

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

报告编号：(2020) GKJC-BG0158

报告日期：2020.09.19

第 1 页 共 3 页

产品名称		弹簧直接载荷式安全阀	
型号规格		A21X-40Q (DN20)	
委托单位		泉州腾华五金有限公司	
生产单位		泉州腾华五金有限公司	
商 标		/	生产日期 2020.08
检验类别		委托检验	样品状态 合格
样品概况	数量	5 个	接收日期 2020.09
	说明		
检 验 依 据		GB/T 12243-2005 《弹簧直接载荷式安全阀》。	
检 验 项 目		壳体强度；密封性；整定压力；排放压力；启闭压差；开启高度；机械特性。	
检 验 结 论		所检项目符合 GB/T 12243-2005 标准要求，判定合格。	
备 注			
检验日期		2020 年 09 月 16 日	

批准：蔡金城

审核：林雪经

编制：宋序安

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！

