



191321340380

No. (2020) GKJC-BG0160

检 验 报 告

Test Report

委 托 单 位： 泉州市锦湖消防器材有限公司

产 品 名 称： 预作用装置控制盘

型 号 规 格： HY-68



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co. Ltd

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

报告编号：（2020）GKJC-BG0160

报告日期：2020.10.13

第 1 页 共 4 页

产品名称		预作用装置控制盘		
型号规格		HY-68		
委托单位		泉州市锦湖消防器材有限公司		
生产单位		泉州市锦湖消防器材有限公司		
商 标		JHXF	生产日期	2020.02
检验类别		委托检验	样品状态	合格
样品概况	数量	2套	接收日期	2020.09
	说明			
检 验 依 据		GB 5135.14-2011《自动喷水灭火系统 第14部分：预作用装置》。		
检 验 项 目		外观；控制面板；电源要求；控制和报警功能；耐气候环境要求；耐机械环境要求；抗电干扰要求；耐电压要求；绝缘电阻要求。		
检 验 结 论		所检项目符合 GB 5135.14-2011 标准要求，判定合格。		
备 注				
检验日期		2020年09月22日		

批准：蔡金城

审核：林李红

编制：梁序安

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！