



191321340380

No. (2020) GKJC-BG0192

检 验 报 告

Test Report

委 托 单 位： 复兴消防科技有限公司

产 品 名 称： 洒水喷头

型 号 规 格： T-ZSTZ161-68°C Q4.5、
T-ZSTZ161-93°C Q5



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co. Ltd



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

报告编号：(2020) GKJC-BG0192

报告日期：2020.11.26

第 1 页 共 8 页

产品名称		洒水喷头		
型号规格		T-ZSTZ161-68℃ Q4.5、T-ZSTZ161-93℃ Q5		
委托单位		复兴消防科技有限公司		
生产单位		复兴消防科技有限公司		
商 标		复兴	生产日期	2020.10
检验类别		委托检验	样品状态	合格
样品概况	数量	主型：140 只；分型：75 只	接收日期	2020.10
	说明			
检 验 依 据		GB 5135.1-2019《自动喷水灭火系统 第1部分：洒水喷头》。		
检 验 项 目		整体要求；接口螺纹；外观与标志；水压密封和耐水压强度性能；流量系数；布水性能；溅水盘上、下的喷水量；静态动作温度；功能；抗水冲击性能；工作载荷和框架强度；溅水盘强度；疲劳强度；冷冻试验。		
检 验 结 论		所检项目符合 GB 5135.1-2019 标准要求，判定合格。		
备 注		主型为 T-ZSTZ161-68℃ Q4.5。		
检验日期		2020 年 10 月 30 日		

批准：蔡金城

审核：林学钰

编制：宋序安

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！