



191321340380

No. (2020) GKJC-BG0256

# 检 验 报 告

## Test Report

委 托 单 位： 洪消智能科技有限公司

产 品 名 称： 消防信号蝶阀

型 号 规 格： ZSXDF7-Q-100-16、  
ZSXDF7-Q-150-16



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co. Ltd

# 国凯（福建）消防阀门检测有限公司

## 检 验 报 告

报告编号：（2020）GKJC-BG0256

报告日期：2021.01.07

第 1 页 共 6 页

产品名称		消防信号蝶阀	
型号规格		ZSXDF7-Q-100-16、ZSXDF7-Q-150-16	
委托单位		洪消智能科技有限公司	
生产单位		洪消智能科技有限公司	
商 标		洪消	生产日期 2020.12
检验类别		型式试验	样品状态 合格
样品概况	数量	主型 2 只，分型各 1 只	接收日期 2020.12
	说明		
检 验 依 据		GB 5135.6-2018《自动喷水灭火系统 第 6 部分：通用阀门》。	
检 验 项 目		外观和标志；公称尺寸；额定工作压力；材料；连接方式；手轮和手柄；蝶板开度指示要求；机械强度；工作循环；强度要求；密封性能；信号转换功能；过载能力；耐电压性能；绝缘电阻；触点接触电阻。	
检 验 结 论		所检项目符合 GB 5135.6-2018 标准要求，判定合格。	
备 注		ZSXDF7-Q-150-16 为主型。	
检验日期		2020 年 12 月 18 日	

批准：

审核：

编制：

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！

