



191321340380

No. (2020) GKJC-BG0258

检 验 报 告

Test Report

委 托 单 位： 洪消智能科技有限公司

产 品 名 称： 消防信号闸阀

型 号 规 格： ZSXZF4-Q-100-16、
ZSXZF4-Q-150-16



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co. Ltd

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检验报告

报告编号：（2020）GKJC-BG0258

报告日期：2021.01.07

第 1 页 共 6 页

产品名称	消防信号闸阀			
型号规格	ZSXZF4-Q-100-16、ZSXZF4-Q-150-16			
委托单位	洪消智能科技有限公司			
生产单位	洪消智能科技有限公司			
商 标	洪消	生产日期	2020.12	
检验类别	型式试验	样品状态	合格	
样品概况	数量	主型 2 只，分型各 1 只	接收日期	2020.12
	说明			
检 验 依 据	GB 5135.6-2018《自动喷水灭火系统 第 6 部分：通用阀门》。			
检 验 项 目	外观和标志；公称尺寸；额定工作压力；材料；连接方式；手轮；最大操作扭矩；机械强度；阀体强度；密封性能；工作循环；信号转换功能；过载能力；耐电压性能；绝缘电阻；触点接触电阻。			
检 验 结 论	所检项目符合 GB 5135.6-2018 标准要求，判定合格。			
备 注	ZSXZF4-Q-150-16 为主型。			
检验日期	2020 年 12 月 18 日			

批准：蔡金城

审核：李李

编制：宋序安

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！