



191321340380

No.(2020)GKJC-BG0244

检 验 报 告

Test Report

委托单位： 鸿安消防设备有限公司

产品名称： 柜式七氟丙烷气体灭火装置

型号规格： GQQ40/2.5、GQQ70/2.5、
GQQ90/2.5、GQQ100/2.5、
GQQ120/2.5、GQQ150/2.5、
GQQ180/2.5



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co. Ltd

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

报告编号：(2020) GKJC-BG0244

报告日期：2021.01.26

第 1 页 共 39 页

产品名称		柜式七氟丙烷气体灭火装置		
型号规格		GQQ40/2.5、GQQ70/2.5、GQQ90/2.5、GQQ100/2.5、GQQ120/2.5、GQQ150/2.5、GQQ180/2.5		
委托单位		鸿安消防设备有限公司		
生产单位		鸿安消防设备有限公司		
商 标		鸿 安	生产日期	2020.12
检验类别		型式检验	样品状态	合格
样品概况	数量	各 1 套	接收日期	2020.12
	说明			
检 验 依 据		GB 16670-2006 《柜式气体灭火装置》。		
检 验 项 目		1、装置：外观质量；主要参数；启动方式；绝缘要求；抗振性能；灭火要求；喷嘴；驱动器。 2、灭火剂瓶组：工作压力；密封要求；温度循环泄漏要求；灭火剂要求；标志。 3、容器：材料；工作压力；容积和直径；强度要求；密封要求；超压要求。 4、容器阀：材料；工作压力；强度要求；密封要求；超压要求；工作可靠性要求；盐雾腐蚀试验；手动操作要求；标志。 5、压力显示器：基本性能；标度盘要求；密封要求；液压强度要求；超压要求；振动要求；温度循环泄漏试验；耐盐雾腐蚀性能；耐交变负荷性能。 6、信号反馈装置：动作压力；强度要求；密封要求；耐电压性能；绝缘要求；耐盐雾腐蚀性能；触点接触电阻；标志。 7、安全泄放装置：泄放动作压力；耐盐雾腐蚀性能；耐温度循环性能。		
检 验 结 论		所检项目符合 GB 16670-2006 标准要求，判定合格。		
备 注		主型为 GQQ180/2.5。		
检验日期		2020 年 12 月 08 日		

批准：蔡金城

审核：林李强

编制：宋序安

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！