



191321340380

No.(2020)GKJC-BG0286

检 验 报 告

Test Report

委托单位：福州群安消防设备有限公司

产品名称：柜式七氟丙烷气体灭火装置

型号规格：GQQ40/2.5、GQQ100/2.5、
GQQ180/2.5



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai(Fujian) Fire Valve Testing Co. Ltd

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告


报告编号：（2020）GKJC-BG0286

报告日期：2021.03.04

第 1 页 共 19 页

产品名称		柜式七氟丙烷气体灭火装置	
型号规格		GQQ40/2.5、GQQ100/2.5、GQQ180/2.5	
委托单位		福州群安消防设备有限公司	
生产单位		福州群安消防设备有限公司	
商 标		鑫群安	生产日期 2020.11
检验类别		分型检验	样品状态 合格
样品概况	数量	各 1 套	接收日期 2020.12
	说明		
检 验 依 据	GB 16670-2006 《柜式气体灭火装置》。		
检 验 项 目	1、装置：外观质量；主要参数；启动方式；绝缘要求；抗振性能；灭火要求；喷嘴。 2、灭火剂瓶组：工作压力；密封要求；温度循环泄漏要求；灭火剂要求；标志。 3、容器：材料；工作压力；容积和直径；强度要求；密封要求；超压要求。 4、容器阀：材料；工作压力；强度要求；密封要求；超压要求；工作可靠性要求；盐雾腐蚀试验；手动操作要求；标志。		
检 验 结 论	所检项目符合 GB 16670-2006 标准要求，判定合格。		
备 注	本产品属于柜式七氟丙烷气体灭火装置 GQQ90/2.5 认证单元的分型产品，主型产品采信编号为 Zb2020M2824 的型式试验报告。		
检验日期	2020 年 12 月 19 日		

批准：

审核：

编制：

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！