



191321340380

No. (2020) GKJC-BG0302

检 验 报 告

Test Report

委 托 单 位：福建省广龙消防阀门有限公司

产 品 名 称：消防蝶阀

型 号 规 格：ZSDF8-Q-50-16、ZSDF8-Q-65-16、
ZSDF8-Q-80-16、ZSDF8-Q-100-16、
ZSDF8-Q-125-16、ZSDF8-Q-150-16、
ZSDF8-Q-200-16



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co. Ltd

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

报告编号：(2020) GKJC-BG0302

报告日期：2021.03.18

第 1 页 共 7 页

产品名称		消防蝶阀		
型号规格		ZSDF8-Q-50-16、ZSDF8-Q-65-16、ZSDF8-Q-80-16、ZSDF8-Q-100-16、ZSDF8-Q-125-16、ZSDF8-Q-150-16、ZSDF8-Q-200-16		
委托单位		福建省广龙消防阀门有限公司		
生产单位		福建省广龙消防阀门有限公司		
商 标		广 龙	生产日期	2020.12
检验类别		型式试验	样品状态	合格
样品概况	数量	主型 2 只，分型各 1 只	接收日期	2020.12
	说明			
检 验 依 据		GB 5135.6-2018《自动喷水灭火系统 第 6 部分：通用阀门》。		
检 验 项 目		外观和标志；公称尺寸；额定工作压力；材料；连接方式；手轮和手柄；蝶板开度指示要求；机械强度；工作循环；强度要求；密封性能。		
检 验 结 论		所检项目符合 GB 5135.6-2018 标准要求，判定合格。		
备 注		ZSDF8-Q-200-16 为主型。		
检验日期		2021 年 02 月 02 日		

批准：蔡金城

审核：林李程

编制：宋序宇

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！

