



191321340380

No. (2021) GKJC-BG0070

# 检 验 报 告

## Test Report

委 托 单 位： 德锐斯阀门科技有限  
责任公司

产 品 名 称： 沟槽蝶阀

型 号 规 格： D81X-16Q



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co. Ltd

# 国凯（福建）消防阀门检测有限公司

## 检验报告

报告编号：(2021) GKJC-BG0070

报告日期：2021.03.30

第 1 页 共 3 页

产品名称	沟槽蝶阀			
型号规格	D81X-16Q			
委托单位	德锐斯阀门科技有限责任公司			
生产单位	德锐斯阀门科技有限责任公司			
商 标	/	生产日期	2021.03	
检验类别	委托检验	样品状态	合格	
样品概况	数量	1 台	接收日期	2021.03
	说明			
检 验 依 据	CJ/T 261-2015 《给水排水用蝶阀》。			
检 验 项 目	强度；密封。			
检 验 结 论	所检项目符合 CJ/T 261-2015 标准要求，判定合格。			
备 注				
检验日期	2021 年 03 月 23 日			

批准：蔡金城

审核：林秀秀

编制：宋序安

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！

