



191321340380

No. (2021) GKJC-BG0039

检 验 报 告

Test Report

委托单位：安耐特消防装备有限公司

产品名称：泡沫消火栓

型号规格：PS100/65×2-1.6、

PS150/65×2-1.6、

PS150/80×2-1.6



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co. Ltd

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检验报告

报告编号：(2021) GKJC-BG0039

报告日期：2021.04.15

第 1 页 共 5 页

产品名称	泡沫消火栓			
型号规格	PS100/65×2-1.6、PS150/65×2-1.6、PS150/80×2-1.6			
委托单位	安耐特消防装备有限公司			
生产单位	安耐特消防装备有限公司			
商 标	兴 龙	生产日期	2021.03	
检验类别	型式检验	样品状态	合格	
样品概况	数量	主型 2 套，分型 1 套	接收日期	2021.03
	说明			
检 验 依 据	GB20031-2005 《泡沫灭火系统及部件通用技术条件》。			
检 验 项 目	标志；外观；接口型式和尺寸；强度要求；密封要求；耐液体浸渍性能。			
检 验 结 论	所检项目符合 GB20031-2005 标准要求，判定合格。			
备 注	主型为 PS150/80×2-1.6。			
检验日期	2021 年 03 月 16 日			

批准：

审核：

编制：

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣！

