



191321340380

No. (2021) GKJC-BG0018

检 验 报 告

Test Report

委 托 单 位： 冠亚消防设备有限公司

产 品 名 称： 早期抑制快速响应 (ESFR) 喷头

型 号 规 格： ESFR-202/74°C P Y、
ESFR-202/74°C U Y



国凯 (福建) 消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co. Ltd

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

报告编号：(2021) GKJC-BG0018

报告日期：2021.04.29

第 1 页 共 7 页

产品名称		早期抑制快速响应 (ESFR) 喷头	
型号规格		ESFR-202/74°C P Y、ESFR-202/74°C U Y	
委托单位		冠亚消防设备有限公司	
生产单位		冠亚消防设备有限公司	
商 标		冠亚	生产日期 2021.03
检验类别		型式试验	样品状态 合格
样品概况	数量	主型 165 只, 分型 110 只	接收日期 2021.03
	说明		
检 验 依 据		GB 5135.9-2018《自动喷水灭火系统 第 9 部分：早期抑制快速响应 (ESFR) 喷头》。	
检 验 项 目		整体要求；接口螺纹；外观与标志；水压密封和耐水压强度性能；流量系数；布水性能；静态动作温度；功能；抗水冲击性能；抗振动性能；抗碰撞性能；抗翻滚性能；耐冷冻性能；耐氨应力腐蚀性能；耐盐雾腐蚀性能；30 天密封性能；抗真空性能；溅水盘强度。	
检 验 结 论		所检项目符合 GB 5135.9-2018 标准要求，判定合格。	
备 注		主型为 ESFR-202/74°C P Y。	
检验日期		2021 年 03 月 22 日	

批准：蔡金城

审核：李季

编制：宋宇宇

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！

