



191321340380

No. (2021) GKJC-BG0142

检 验 报 告

Test Report

委 托 单 位： 福建省广龙消防阀门
有限公司

产 品 名 称： 洒水喷头

型 号 规 格： K-ZSTZ115-68°C Q3、
K-ZSTZ80-68°C Q3、
K-ZSTZ80-93°C Q3



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co., Ltd

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

报告编号：(2021) GKJC-BG0142

报告日期：2021.07.08

第 1 页 共 12 页

产品名称		洒水喷头		
型号规格		K-ZSTZ115-68℃ Q3、K-ZSTZ80-68℃ Q3、K-ZSTZ80-93℃ Q3		
委托单位		福建省广龙消防阀门有限公司		
生产单位		福建省广龙消防阀门有限公司		
商 标		广 龙	生产日期	2021.05
检验类别		型式检验	样品状态	合格
样品概况	数量	主型：120 只，分型各 70 只	接收日期	2021.06
	说明			
检 验 依 据		GB 5135.1-2019《自动喷水灭火系统 第1部分：洒水喷头》。		
检 验 项 目		整体要求；接口螺纹；外观与标志；密封结构要求；水压密封和耐水压强度性能；流量系数；布水性能；溅水盘上、下的喷水量；静态动作温度；功能；抗水冲击性能；溅水盘强度；疲劳强度；热稳定性；抗振动性能；碰撞试验；翻滚试验；耐氨应力腐蚀性能；盐雾腐蚀性能；抗真空性能。		
检 验 结 论		所检项目符合 GB 5135.1-2019 标准要求，判定合格。		
备 注		主型为 K-ZSTZ115-68℃ Q3。		
检验日期		2021 年 06 月 10 日		

批准：蔡金城

审核：林李冠

编制：宋宇安

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！