



191321340380

No. (2021) GKJC-BG0168

# 检 验 报 告

## Test Report

委 托 单 位： 诸 暨 市 浩 然 喷 雾 设 备  
有 限 公 司

产 品 名 称： 水 雾 喷 头

型 号 规 格： ZSTW B57/120



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co., Ltd

# 国凯（福建）消防阀门检测有限公司

## 检 验 报 告

报告编号：（2021）GKJC-BG0168

报告日期：2021.07.23

第 1 页 共 4 页

产品名称		水雾喷头	
型号规格		ZSTW B57/120	
委托单位		诸暨市浩然喷雾设备有限公司	
生产单位		诸暨市浩然喷雾设备有限公司	
商 标		HR	生产日期 2021.06
检验类别		型式试验	样品状态 合格
样品概况	数量	45 只	接收日期 2021.06
	说明		
检 验 依 据		GB 5135.3-2003《自动喷水灭火系统 第3部分：水雾喷头》。	
检 验 项 目		外观、标志；流量系数；雾化角；布水性能；喷洒性能；喷头强度；耐氨应力腐蚀性能；耐盐雾腐蚀性能；耐低温性能；抗振动性能。	
检 验 结 论		所检项目符合 GB 5135.3-2003 标准要求，判定合格。	
备 注			
检验日期		2021 年 06 月 29 日	

批准：蔡金城

审核：林雪红

编制：宋宇安

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣！

