



191321340380

No. (2021) GKJC-BG0160

检 验 报 告

Test Report

委 托 单 位： 天申消防科技有限公司

产 品 名 称： 消防信号闸阀

型 号 规 格： ZSXZF4-Q-50-16、 ZSXZF4-Q-65-16、
ZSXZF4-Q-80-16、 ZSXZF4-Q-100-16、
ZSXZF4-Q-125-16、 ZSXZF4-Q-150-16、
ZSXZF4-Q-200-16



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co., Ltd

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

报告编号：(2021) GKJC-BG0160

报告日期：2021.07.30

第 1 页 共 8 页

产品名称		消防信号闸阀	
型号规格		ZSXZF4-Q-65-16、ZSXZF4-Q-65-16、ZSXZF4-Q-80-16、ZSXZF4-Q-100-16、ZSXZF4-Q-125-16、ZSXZF4-Q-150-16、ZSXZF4-Q-200-16	
委托单位		天申消防科技有限公司	
生产单位		天申消防科技有限公司	
商 标		天 申	生产日期 2021.06
检验类别		型式试验	样品状态 合格
样品概况	数量	主型 2 只，分型各 1 只	接收日期 2021.06
	说明		
检 验 依 据		GB 5135.6-2018《自动喷水灭火系统 第 6 部分：通用阀门》。	
检 验 项 目		外观和标志；公称尺寸；额定工作压力；材料；连接方式；手轮；最大操作扭矩；机械强度；阀体强度；密封性能；工作循环；信号转换功能；过载能力；耐电压性能；绝缘电阻；触点接触电阻。	
检 验 结 论		所检项目符合 GB 5135.6-2018 标准要求，判定合格。	
备 注		ZSXZF4-Q-200-16 为主型。	
检验日期		2021 年 07 月 02 日	

批准：

审核：

编制：

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！

