



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L15200

检 验 报 告

Test Report

No. (2021) GKJC-BG0322

委托单位： 本兴阀门制造有限公司

产品名称： 地上消火栓

型号规格： SS100/65-1.6



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co., Ltd

地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

网址：www.gkjczx.com

邮箱：guokaitest@163.com

电话：0595-86273703

邮政编码：362300

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检验报告

报告编号：(2021) GKJC-BG0322

报告日期：2021.08.25

第 1 页 共 4 页

产品名称	地上消火栓			
型号规格	SS100/65-1.6			
委托单位	本兴阀门制造有限公司			
生产单位	本兴阀门制造有限公司			
商 标	本 兴	生产日期	2021.08	
检验类别	型式试验	样品状态	合格	
样品概况	数量	3 台	接收日期	2021.08
	说明			
检 验 依 据	GB 4452-2011《室外消火栓》。			
检 验 项 目	结构；外观质量；开启高度；进水口连接尺寸；密封性能；水压强度；排放余水装置；消防接口；标志。			
检 验 结 论	所检项目符合 GB 4452-2011 标准要求，判定合格。			
备 注	其中 5.1、5.3.1、5.3.2、8 项目为 CMA 资质认可范围内，不在 CNAS 资质认可范围内。			
检验日期	2021 年 08 月 19 日			

批准：蔡金城

审核：林学经

编制：宋守安

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！