



191321340380



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L15200

# 检 验 报 告

## Test Report

No. (2021) GKJC-BG0237

委 托 单 位： 福建省中环消防科技  
有限公司

产 品 名 称： 室内消火栓

型 号 规 格： SNZ65-Y



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co., Ltd

地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

网址：www.gkjczx.com

邮箱：guokaitest@163.com

电话：0595-86273703

邮政编码：362300

# 国凯（福建）消防阀门检测有限公司

## 检 验 报 告

报告编号：（2021）GKJC-BG0237

报告日期：2021.09.13

第 1 页 共 5 页

产品名称		室内消火栓	
型号规格		SNZ65-Y	
委托单位		福建省中环消防科技有限公司	
生产单位		福建省中环消防科技有限公司	
商 标		/	生产日期 2021.07
检验类别		型式检验	样品状态 合格
样品概况	数量	3 只	接收日期 2021.08
	说明		
检 验 依 据	GB 3445-2018 《室内消火栓》。		
检 验 项 目	外观质量；材料；基本尺寸与公差；消防接口；手轮；螺纹；阀杆升降性能；旋转性能；开启高度；水压强度；密封性能；耐腐蚀性能；产品标志。		
检 验 结 论	所检项目符合 GB 3445-2018 标准要求，判定合格。		
备 注	其中 5.1、5.2、9.1.1 项目为 CMA 资质认可范围内，不在 CNAS 资质认可范围内。		
检验日期	2021 年 08 月 16 日		

批准：蔡金城

审核：叶李强

编制：宋宇安

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！