



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L15200

检 验 报 告

Test Report

No. (2021) GKJC-BG0265

委 托 单 位： 福建省双龙消防科技
有限公司

产 品 名 称： 固定式消防炮

型 号 规 格： PS8/30W



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co., Ltd

地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

电话：0595-86273703

网址：www.gkjczx.com

邮箱：guokaitest@163.com

邮政编码：362300

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

报告编号：（2021）GKJC-BG0265

报告日期：2021.09.17

第 1 页 共 4 页

产品名称		固定式消防炮	
型号规格		PS8/30W	
委托单位		福建省双龙消防科技有限公司	
生产单位		福建省双龙消防科技有限公司	
商 标		双龙	生产日期 2021.05
检验类别		型式试验	样品状态 合格
样品概况	数量	2台	接收日期 2021.08
	说明		
检 验 依 据		GB 19156-2019《消防炮》。	
检 验 项 目		外观；零部件性能；操作性能；喷射性能；水压密封性能；水压强度性能；标志。	
检 验 结 论		所检项目符合 GB 19156-2019 标准要求，判定合格。	
备 注		其中 5.2.4 项目为 CMA 资质认可范围内，不在 CNAS 资质认可范围内。	
检验日期		2021 年 08 月 26 日	

批准：蔡金城

审核：李志强

编制：梁序宇

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！

