



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L15200

检 验 报 告

Test Report

No. (2021) GKJC-BG0456

委 托 单 位： 禹安消防科技有限公司

产 品 名 称： 消防闸阀

型 号 规 格： ZSZF8-Q-50-16-A、 ZSZF8-Q-65-16-A、
ZSZF8-Q-80-16-A、 ZSZF8-Q-100-16-A、
ZSZF8-Q-125-16-A、 ZSZF8-Q-150-16-A、
ZSZF8-Q-200-16-A



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co., Ltd

地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

网址：www.gkjczx.com

邮箱：guokaitest@163.com

电话：0595-86273703

邮政编码：362300

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

报告编号：(2021) GKJC-BG0456

报告日期：2021.10.09

第 1 页 共 7 页

产品名称		消防闸阀		
型号规格		ZSZF8-Q-50-16-A、ZSZF8-Q-65-16-A、ZSZF8-Q-80-16-A、ZSZF8-Q-100-16-A、ZSZF8-Q-125-16-A、ZSZF8-Q-150-16-A、ZSZF8-Q-200-16-A		
委托单位		禹安消防科技有限公司		
生产单位		禹安消防科技有限公司		
商 标		禹 安	生产日期	2021.07
检验类别		型式试验	样品状态	合格
样品概况	数量	主型 2 只，分型各 1 只	接收日期	2021.09
	说明			
检 验 依 据		GB 5135.6-2018《自动喷水灭火系统 第 6 部分：通用阀门》。		
检 验 项 目		外观和标志；公称尺寸；额定工作压力；连接方式；手轮；最大操作扭矩；阀体强度；密封性能；工作循环。		
检 验 结 论		所检项目符合 GB 5135.6-2018 标准要求，判定合格。		
备 注		ZSZF8-Q-200-16-A 为主型。 其中 6.1.1、6.1.2、6.1.3、6.1.5、6.2.1 项目为 CMA 资质认可范围内，不在 CNAS 资质认可范围内。		
检验日期		2021 年 09 月 13 日		

批准：蔡金城

审核：宋守宇

编制：宋守宇

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！